

ООО «КБ Пожарной Автоматики»

ОПОВЕЩАТЕЛЬ
ПОЖАРНЫЙ
РЕЧЕВОЙ
НАСТЕННЫЙ

SW-06

ПАСПОРТ

ПАСН.425541.012-01 ПС

Редакция 1



СДЕЛАНО В РОССИИ

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Оповещатель пожарный речевой настенный Sonar SW-06 (далее – оповещатель) предназначен для:
- речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях;
 - трансляции служебных сообщений;
 - музыкальной трансляции.
- 1.2 Оповещатель маркирован товарным знаком по свидетельству №513732 (Sonar).
- 1.3 Оповещатель рассчитан на непрерывную эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 10 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 40 °С без конденсации влаги.

2 Основные технические данные

2.1	Номинальная мощность	6 / 3 Вт
2.2	Чувствительность (1 Вт, 1 м)	90 ± 3 дБ
2.3	Звуковое давление (1 м)	98 ± 3 дБ
2.4	Номинальное входное напряжение	100 В
2.5	Диапазон воспроизводимых частот	125 – 15000 Гц
2.6	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP 20
2.7	Размеры (Ширина x Высота x Глубина)	175 x 195 x 86 мм
2.8	Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам оповещателя	2,5 мм ²
2.9	Масса, не более	0,7 кг
2.10	Средний срок службы	10 лет

3 Комплектность

- 3.1 Комплектность изделия приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество	Примечание
Оповещатель пожарный речевой настенный Sonar SW-06	1	
Паспорт	1	
Шуруп с полукруглой головкой 3,9 x 32	2	
Дюбель 6 x 35	2	

4 Гарантии изготовителя

- 4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 4.2 Предприятие-изготовитель рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.
- 4.3 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.
- 4.4 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену изделия. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае попытки самостоятельного ремонта изделия.
- 4.5 В случае выхода изделия из строя в период гарантийного обслуживания, необходимо обратиться в техподдержку Sonar.

5 Сведения о сертификации

- 5.1 Сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.01053 действителен по 20.02.2023. Выдан органом по сертификации ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12.
- 5.2 Система менеджмента качества ООО «КБ Пожарной Автоматики» сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO).

6 Свидетельство о приемке и упаковывании

- 6.1 Оповещатель пожарный речевой настенный Sonar SW-06

заводской номер № _____

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.425541.007 ТУ, признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям технической документации.

Дата выпуска

Упаковывание произвел

Контролер